



AVSA
Aigües Vic
Laboratori

Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)
NIF: A08076218
Tel. 93 851 30 64
laboratori@aiguesvic.com

2000394

Informe de Resultats



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitació núm.107-LA-AIG-R
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R

E N S A Y O S
N ° 1 3 1 3 / L E 2 4 6 4

Client : AJUNTAMENT DE VILADRAU

NIF : P1723400F

Adreça : C/ BALCELLS I MORATO,3

Població : 17406 VILADRAU (GIRONA)

Num. Butlletí : 23363

Nº Mostra : 2000394

Rebuda laboratori : 05/03/2020

Data inici : 05/03/2020

Data finalització : 23/03/2020

Mostra de : AIGUA CONSUM HUMÀ

Preses per : AVSA *

Procedència : XARXA VILADRAU

Data presa : 05/03/2020

Ac Determinació	Resultat +/- incerteses	VP RD140/2003	Mètode analític	C.
* MICROCISTINES	<0,2 µg/l			
* GEOSMINA	<10 ng/l			
CONTROL XARXA - DIPÒSIT DE DISTRIBUCIÓ (ACN)				
* TERBOLESA	0.31 NTU		PNT-06-LAB	
* OLOR	<3 NUO	-- 3	PNT-43-LAB	
* SABOR	<3 NUS	-- 3	PNT-44-LAB	
* COLOR	<5 mg/l	-- 15	PNT-41-LAB	
* CONDUCTIVITAT A 20°C	141,8 µS/cm		PNT-07-LAB	
PH	7.7 ±0.1 UNITATS DE PH	6.5 -- 9.5	PNT-09-LAB	
NITRITS	<0.01 mg/l	-- 0.1	PNT-19-LAB	
AMONI (AIGÜES CONTINENTALS I TRACTADES)	<0.2 mg/l	-- 0.5	PNT-33-LAB	
* CLOR LLIURE RESIDUAL	0.91 mg/l	-- 1	PNT-10-LAB	
* CLOR RESIDUAL TOTAL	0,95 mg/l	-- 2	PNT-10-LAB	
* ESCHERICHIA COLI	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-46-LAB	
* COLIFORMS TOTALS	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-46-LAB	

El present informe només dona fe de la mostra rebuda.

En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra ni envasos utilitzats.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori

Vic 23 de Març de 2020

Directora Tècnica Laboratori

Signature Not Verified

Digitally signed by TERESA ARUMÍ BRETCHA TERESA - 35021739F
Date: 2020.03.23 11:36:57 CET

TERESA ARUMÍ BRETCHA



AVSA
Aigües Vic
Laboratori

Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)
NIF: A08076218
Tel. 93 851 30 64
laboratori@aiguesvic.com

2000395

Informe de Resultats



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitació núm.107-LA-AIG-R
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R

E N S A Y O S
N ° 1 3 1 3 / L E 2 4 6 4

Client : AJUNTAMENT DE VILADRAU

NIF : P1723400F

Adreça : C/ BALCELLS I MORATO,3

Població : 17406 VILADRAU (GIRONA)

Num. Butlletí : 23372

Nº Mostra : 2000395

Rebuda laboratori : :05/03/2020

Data inici : :05/03/2020

Data finalització : :23/03/2020

Mostra de : AIGUA CONSUM HUMÀ

Preses per : AVSA *

Procedència : SORTIDA ETAP VILADRAU

Data presa : 05/03/2020

Ac Determinació	Resultat +/- incerteses	VP RD140/2003	Mètode analític	C.
CONTROL SORTIDA ETAP O DIPOSIT DE CAPÇALERA				
* TERBOLESA	0.32 NTU		PNT-06-LAB	
* OLOR	<3 NUO	-- 3	PNT-43-LAB	
* SABOR	<3 NUS	-- 3	PNT-44-LAB	
* COLOR	<5 mg/l	-- 15	PNT-41-LAB	
PH	7.7 ±0.1 UNITATS DE PH	6.5 -- 9.5	PNT-09-LAB	
* CONDUCTIVITAT A 20°C	143,3 µS/cm		PNT-07-LAB	
NITRITS	<0.01 mg/l	-- 0.1	PNT-19-LAB	
AMONI (AIGÜES CONTINENTALS I TRACTADES)	<0.2 mg/l	-- 0.5	PNT-33-LAB	
* CLOR LLIURE RESIDUAL	0.94 mg/l	-- 1	PNT-10-LAB	
* CLOR RESIDUAL TOTAL	0.98 mg/l	-- 2	PNT-10-LAB	
* RECOMPTE AEROBIES A 22°C	0 u.f.c./ml	-- 100	PNT-01-LAB	
* COLIFORMS TOTALS	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-46-LAB	
* ESCHERICHIA COLI	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-46-LAB	
* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-45-LAB	
* MICROCISTINES	<0,2 µg/l			
* GEOSMINA	<10 ng/l			

El present informe només dona fe de la mostra rebuda.

En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra ni envasos utilitzats.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori

Vic 23 de Març de 2020

Directora Tècnica Laboratori

Signature Not Verified

Digitally signed by ARUMI
BRETCHA TERESA - 35021739F
Date: 2020.03.23 11:37:57 CET

TERESA ARUMÍ BRETCHA



AVSA
Aigües Vic
Laboratori

Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)
NIF: A08076218
Tel. 93 851 30 64
laboratori@aiguesvic.com

2000396

Informe de Resultats

Client : AJUNTAMENT DE VILADRAU

NIF : P1723400F

Adreça : C/ BALCELLS I MORATO,3

Població : 17406 VILADRAU (GIRONA)

Num. Butlletí : 23371

Nº Mostra : 2000396

Rebuda laboratori : 05/03/2020

Data inici : 16/03/2020

Data finalització : 23/03/2020

Mostra de : AIGUA CONTINENTAL NO TRACTADA

Preses per : AVSA *

Procedència : BASSA

Data presa : 05/03/2020

Determinació	Resultat +/- incerteses	VP RD140/2003	Mètode analític	C.
MICROCISTINES	<0,2 µg/l			
GEOSMINA	<10 ng/l			

El present informe només dona fe de la mostra rebuda.

En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra ni envasos utilitzats.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori

Vic 23 de Març de 2020

Directora Tècnica Laboratori

Signature Not Verified

Digitally signed by TERESA ARUMÍ BRETCHA TERESA - 35021739F
Date: 2020.03.23 11:37:49 CET

TERESA ARUMÍ BRETCHA